



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Славянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 47/1/4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу
"Виктория" поселка Совхозного муниципального образования Славянский
район - спортивная школа

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора) _____ Славянского района _____ по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 47 от « 31 » Января 20 20 г., ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин.
« 21 » Февраля 20 20 г. по 15 час. 00 мин. « 26 » Февраля 20 20 г.
проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР Славянского района капитаном внутренней

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

службы Журавлевым А.А.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с _____ Директором МАУ ДО СДЮСШ по футболу

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

«Виктория» Антонюк А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Люки, ведущие в чердачное помещение здания школы выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	СНиП 21-01-97* п. 8.4;	01.12.2020	
2.	На стенах в фойе на путях эвакуации допускается применение материалов (пластик) с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	СНиП 21-01-97 п. 6.25;	01.12.2020	
3.	Лестница 3-го типа выполнена не в соответствии с нормами и правилами	п. 6.30 СНиП 21-01-97 и п. 4.4.2. СП 1.13130-2009 ;	01.12.2020	
4.	Не проводятся проверки сети наружного противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ППР;	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Журавлев А.А.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

« 21 » Февраля 20 20 г.

М.Л.П

Предписание для исполнения получил:

директор МАОУ ДОД СДЮСШ по футболу «Виктория»

(подпись)

(должность, фамилия инициалы)

Антонюк А.В.

« 21 » Февраля 20 20 г.